LEGENDA

- Attacco motopompa VV.FF. "UNI 70"
- Nuovo attacco motopompa VV.FF. "UNI 70"
- Nuova linea per attacco motopompa
- Nuova Tubazioni in polietilene interrotta ad idia diametr. D 110 mm.

Via Alcide De Gasperi

Via Trieste

Via Fiume

87.90

83.60

82.39

85.00

88.39

87.95

C S 6
86.304
86.654

Tubazione idrica antincendio in ferro zincato Mannesmann

Tubazione idrica antincendio in ferro zincato Mannesmann

Nuova Tubazione in polietilene interrotta ad idia diametr. D 110 mm.

Nuovo attacco motopompa a colonnetta a 3 uscite di norma UNI 70 posto ad altezza stradale

ingresso

uscita

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

"Servizio Edilizia Scolastica"



PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE ISTITUTO D'ARTE "G. BONACHIA" DI SCIACCA
CODICE EDIFICIO ARES 084041628 - 084041629. CUI L80002590844202200008 - CUP: B81B22001100001

Allegato: PI -P03

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
PIANTA DELLE COPERTURE - RETE ESTERNA

Scala: 1:200

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- **PROGETTISTA:**
Ing. Michelangeo Di Carlo
- **GEOMETRI PROGETTISTI:**
Geom Carmelo Filorizzo
Geom. Calogero Gioacchino Meli
- **COORD. SICUREZZA:**
Geom Carmelo Filorizzo
- **GEOLOGO:**
Dott. Geol. Marzio Tuttolomondo
- **VERIFICATORE:**
Ing. Filippo Napoli
- **RUP:**
Arch. Alfonso Giulio

IL PROGETTISTA

Ing. Michelangelo Di Carlo

Agrigento, li 02 LUG. 2026

Verificato ai sensi dell'art. 42 c.3 D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE

Ing. Filippo Napoli

Agrigento, li 03 LUG. 2026

Validazione ai sensi dell'art. 42 c.4 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

IL R.U.P.

Arch. Alfonso Giulio

Agrigento, li 03 LUG. 2026